Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVM112T-VA1

Внутренний блок VRF • ATOM
B — канальный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

MVM112T-VA1

Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Midea MVM112T-VA1 — внутренний VRF-блок исполнения «ATOM B — канальный», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MVM112T-VA1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MVM112T-VA1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Тихая работа от 38 дБ(А)**	На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 38 дБ(А).
02	**Воздушный поток 1400-1800 м³/ч**	Регулируемый расход воздуха от 1400 до 1800 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении.
03	**Работа с сетью воздуховодов**	Регулируемое статическое давление помогает согласовать вентилятор с сопротивлением воздуховодов и получить стабильную подачу воздуха в нескольких помещениях.
04	**Скрытое размещение**	Оборудование размещается за потолком, а в интерьере остаются только воздухораспределительные решётки.

MVM112T-VA1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

11.2

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

12.5

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

On/Off

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MVM112T-VA1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.