
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVW56T- VA1

Внутренний блок VRF • ATOM
В — настенный

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



**Для локальной климатической зоны в
помещении**

MVW56T-VA1

Для локальной климатической зоны в помещении

Внутренний блок VRF Midea MVW56T-VA1 из исполнения «АТОМ В — настенный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Практическая польза MVW56T-VA1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MVW56T-VA1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 01 | Тихая работа от 36 дБ(А) | На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 36 дБ(А). |
| 02 | Воздушный поток 595-798 м³/ч | Регулируемый расход воздуха от 595 до 798 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении. |
| 03 | Пять положений жалюзи | Пять положений жалюзи дают возможность точнее направить поток по высоте помещения и уменьшить риск прямого обдува людей. |
| 04 | Точная настройка температуры | Устанавливайте температуру с шагом 0,5 или 1 °С. |

MVW56T-VA1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

5.6

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

6.3

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

On/Off

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MVW56T-VA1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**