
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVW71T- VA1

Внутренний блок VRF • ATOM
В — настенный

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



**Для локальной климатической зоны в
помещении**

MVW71T-VA1

Для локальной климатической зоны в помещении

Внутренний блок VRF Midea MVW71T-VA1 из исполнения «АТОМ В — настенный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MVW71T-VA1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MVW71T-VA1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 01 | Тихая работа от 38 дБ(А) | На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 38 дБ(А). |
| 02 | Воздушный поток 869-1240 м³/ч | Регулируемый расход воздуха от 869 до 1240 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении. |
| 03 | Пять положений жалюзи | Пять положений жалюзи дают возможность точнее направить поток по высоте помещения и уменьшить риск прямого обдува людей. |
| 04 | Точная настройка температуры | Устанавливайте температуру с шагом 0,5 или 1 °С. |

MVW71T-VA1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

7.1

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

8

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

On/Off

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MVW71T-VA1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**